

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0232017

NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 3

Referente as especificações técnicas da Bateria Chumbo-Ácida Estacionária 105A (LOTE 1) - informamos que os cabos poderão ser fixados diretamente aos conectores da bateria, ficando o uso do terminal em "L" a critério da Contratada se considerar que será obtido algum benefício quanto a instalação, manutenção ou segurança do banco de baterias.

Curitiba-PR., 19 de Abril de 2017.



Ricarlos Silva – Pregoeiro