


RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2017 – LOTE 1

REF.: ANÁLISE - LOTE Nº 01

Após a análise da especificação técnica das propostas apresentadas pelas empresas BRIMAX Comércio e Representações – Eirelli ME e posteriormente SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.-EPP, foi detectado uma incompatibilidade no edital de licitação quanto a exigência de “Válvula para retenção de gases ácidos”, para este modelo de bateria a exigência é desnecessária ao uso do SIMEPAR e Inviabiliza as propostas dos participantes.

Diante aos fatos sugiro o cancelamento do Lote e o relançamento da compra com a especificação técnica devidamente alterada.

Curitiba-PR 09 de Maio de 2017.



Engº Mauro Cezar Klinguelfus
Infraestrutura

TERMO DE REVOGAÇÃO

Referente: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0232017 – LOTE 01

O Diretor Executivo do Sistema Meteorológico do Paraná-SIMEPAR no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei nº 8.666/93, e

CONSIDERANDO que houve falha na especificação técnica do Lote nº 1 deste pregão eletrônico.

CONSIDERANDO a necessidade de rever a especificação técnica do produto, objeto do Lote 01 do Pregão nº 023/2017.

CONSIDERANDO a necessidade em dar prosseguimento a licitação.

CONSIDERANDO que o produto, objeto do Lote 01 será relançado em outro processo.

RESOLVE

REVOGAR o Lote 01 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0232017, cujo objeto é a aquisição de LOTE 01 – Aquisição de 28(vinte e oito) Bateria Chumbo-Ácida Estacionária 105A e LOTE 02 Aquisição de 60 (sessenta) Bateria Selada 12V 26A.

Curitiba-PR., 12 de Maio de 2017.



Cesar Augustus Assis Beneti
Diretor Executivo