

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0092025

NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 3

Trata-se de solicitação de esclarecimentos relativo ao Edital do pregão eletrônico acima mencionado, formulado por empresa interessada em participar do referido certame.

1- Na resposta à impugnação apresentada pela Romiotto, o SIMEPAR alterou a especificação do datalogger, passando a constar o seguinte trecho:

*“O datalogger deverá suportar protocolos de comunicação **abertos e padronizados**, garantindo plena integração com os sistemas do SIMEPAR.”*

Considerando que o julgamento e as especificações técnicas devem ser objetivos e verificáveis, conforme dispõe o art. 17, da Lei nº 14.133/2021 — “O julgamento das propostas será **objetivo**, devendo a Administração selecionar a proposta mais vantajosa, conforme critérios previamente estabelecidos no edital ou no convite, de acordo com o tipo de licitação.” — solicitamos esclarecimento sobre quais protocolos de comunicação abertos e padronizados são efetivamente utilizados pelo SIMEPAR.

Essa informação é essencial para que os proponentes possam ofertar dataloggers que atendam de forma clara e inequívoca às necessidades do órgão, assegurando igualdade de condições entre todos os participantes.

Resposta do Pregoeiro: O Simepar utilizará os seguintes protocolos: - SDI-12, RS485 Modbus, RS232, PPP, FTP e MQTT.

Não serão aceitos conversores externos para viabilizar a comunicação. Ou seja, o datalogger deverá possuir conexões integradas.

Sem mais para o momento.

Curitiba-PR., 8 de outubro de 2025.

Ricarlos Silva

Ricarlos Silva – Pregoeiro
(Assinatura Eletrônica)

NOTA_ESCLARECIMENTO3_PE0092025.pdf

Documento número #80e75434-9b91-4e27-85d7-5e7364da8ccc

Hash do documento original (SHA256): fc96f141055ce652c135012a8e29cf57adb452d0fee8813a18be18a70dbe4baa

Assinaturas**RICARLOS BATISTA DA SILVA**

CPF: 928.170.259-20

Assinou como administrador em 08 out 2025 às 12:48:15

RICARLOS BATISTA DA SILVA

Log

- 08 out 2025, 12:47:27 Operador com email ricarlos.silva@simepar.br na Conta 62d76ad8-e565-41d6-a5d9-35600bba6aba criou este documento número 80e75434-9b91-4e27-85d7-5e7364da8ccc. Data limite para assinatura do documento: 07 de novembro de 2025 (12:47). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 08 out 2025, 12:47:49 Operador com email ricarlos.silva@simepar.br na Conta 62d76ad8-e565-41d6-a5d9-35600bba6aba adicionou à Lista de Assinatura: ricarlos.silva@simepar.br para assinar como administrador, via E-mail.
- 08 out 2025, 12:48:15 RICARLOS BATISTA DA SILVA assinou como administrador. Pontos de autenticação: Token via SMS *****5576, com hash prefixo 75c941(...). CPF informado: 928.170.259-20. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo b868fa(...), vide anexo manuscript_25 jul 2025, 14-52-49.png. IP: 200.19.65.34. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -25.4518682 e longitude -49.237105. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1317.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 08 out 2025, 12:48:16 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 80e75434-9b91-4e27-85d7-5e7364da8ccc.

**Documento assinado com validade jurídica.**Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 80e75434-9b91-4e27-85d7-5e7364da8ccc, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Anexos

RICARLOS BATISTA DA SILVA

Assinou o documento enquanto administrador em 08 out 2025 às 12:48:15

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo b868fa(...)

A handwritten signature in black ink that reads "Ricarlos Silva". The signature is written in a cursive style. To the left of the signature, there is a faint, semi-transparent watermark that says "Clicksign". The entire signature is enclosed within a dashed rectangular border.

RICARLOS BATISTA DA SILVA
manuscript_25 jul 2025, 14-52-49.png